

Val-Matic®

Valvula Mariposa de 30" con actuador LSA y parada externa

Manual de Instalación, Operación y Mantenimiento

INTRODUCCION	1
RECEPCION Y ALMACENAMIENTO	1
DESCRIPCION DE LA OPERACION	1
CONSTRUCCION DE LA VALVULA	2
INSTALACION	3
MANTENIMIENTO	6
SOLUCION DE PROBLEMAS	9
DESARMADO	10
REARMADO	10
REEMPLAZO DEL SELLO	11
PIEZAS Y SERVICIO	12
GARANTIA	12



VAL-MATIC VALVE AND MANUFACTURING CORP.

905 Riverside Dr. • Elmhurst, IL 60126
Phone (630) 941-7600 • Fax (630) 941-8042
www.valmatic.com

INSTALACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA VALVULA VAL-MATIC DE 30" SERIES 2000

INTRODUCCION

Las válvulas de mariposa Serie 2000 han sido diseñadas para proporcionar años de operación libre de problemas. Las válvulas de mariposa Serie 2000 han sido diseñadas para proporcionar años de operación libre de problemas. Este manual le proporcionará la información necesaria para instalar, mantener debidamente la válvula y así garantizar una larga vida útil. La válvula es de asiento de goma suave, de un cuarto de vuelta de operación, capaz de manejar aire, agua u otros líquidos limpios. Para líquidos con sólidos suspendidos existe un modelo de válvula de tapón el 5800R que debe ser usado. En la placa de identificación esta estampado para referencia: el tamaño, la presión de trabajo en frío (Cold working pressure CWP). El CWP es la presión nominal de la válvula a 65.5 °C (150 °F).

PRECAUCION

No use la válvula para pruebas de línea a presiones superiores que lo indicado en la placa ya que pueden ocurrir fugas o daños a la válvula.

La válvula no debe ser usada como bloqueo para pruebas por encima de la clase de presión. La válvula esta diseñada para flujo hacia el final del asiento. La dirección típica del flujo y el final del asiento (Seat end) están marcados en la placa de identificación. Esto permite que el asiento se ajuste mientras la válvula esta manteniendo la presión del sistema.

RECEPCION Y LMACENAJE

Inspeccione las válvulas apenas sean recibidas para verificar daños durante el envío. Maneje todas las válvulas con cuidado, sin dejarla caer. No levante las válvulas con eslingas o cadenas alrededor del actuador o en el área del asiento. Extremo cuidado debe ser tomado cuando se manejen válvulas con actuadores neumáticos o eléctricos. Las válvulas deben permanecer embaladas, limpias y secas hasta que sean instaladas para evitar daños relacionados con el clima. Para Almacenamiento a largo plazo, superior a seis meses, la válvula debe permanecer en la caja y almacenada en interiores. Los protectores de la bridas deben permanecer en su lugar, la válvula debe de estar un poco abierta (3 a 5 grados) y las superficies de goma deben de tener una aplicación de película de grasa aprobada por FDA como Dow Corning #7. No exponga el asiento de goma al sol directo u ozono por periodos prolongados. Actuadores eléctricos deben de estar conectados si están en el exterior o en áreas frías para que los calentadores

internos prevengan condensación y humedad en la unidad de control.

DESCRIPCION DE LA OPERACION.

Como se muestra en la Figura 1, la válvula se compone de un cuerpo, un disco, y un eje que gira en cojinetes del cuerpo. El asiento elástico proporciona cierre hermético.




FIGURA 1. VALVULA MARIPOSA CON ACTUADOR

El disco esta rígidamente sujeto al eje con un pin de remache. El actuador rota el eje y el disco a través de 90 grados de operación. El disco puede rotar a través del disco, pero esta preparado por la fábrica para que se pare en el centro del asiento para proveer un cierre hermético. Un torque adicional del actuador cuando este en el tope de cierre no va a proveer más hermeticidad. El asiento de la válvula es fácilmente ajustable y reemplazable en caso de desgaste o daño que pudiera ocurrir en el tiempo.

La válvula puede ser operada por palanca o con actuador de engranajes. El actuador de engranajes esta presentado en la Figura 1 y requiere a través de un dado de 2" un múltiple giro de vueltas con un volante o cadena-volante. También puede ser automatizada a través de actuadores.

INSTALACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA VALVULA VAL-MATIC DE 30" SERIES 2000

CONSTRUCCION DE LA VALVULA

El estándar de la Serie 2000 Válvula de mariposa se construye de hierro dúctil resistente con un eje de acero inoxidable y borde del disco flexible. Vea la lista de materiales específicos sometidos a la orden si no es que la construcción estándar de hierro fundido. Los detalles de construcción se ilustran en la Figura 2.

El cuerpo (1) puede venir bridado o con junta mecánica para conectar a la línea de tubería. El cuerpo es equipado con un asiento de acero inoxidable (2). El disco de giro de ¼ (3) es guiado por un eje de acero inoxidable (4) el cual rota en unos cojinetes no metálicos (5) fijados en el cuerpo. El cierre hermético se origina cuando el asiento de goma suave (6) es rotado contra el asiento de acero inoxidable al final del asiento "SEAT END" en el cuerpo.

Tabla 1. Lista Estandar De Partes De La Valvula		
Item	Descripcion	Material
1	Cuerpo	Hierro gris o dúctil
2	Asiento del Cuerpo	Acero inoxidable
3	Disco	Hierro Dúctil
4	Eje	Acero inoxidable
5	Manga de Cojinete*	Teflón/Fibra de vidrio
6	Asiento de Goma*	Goma Buna-N
7	Anillo ret. asiento	Acero inoxidable
8	Tornillo Ret. Anillo*	Acero inoxidable
9	Pin de sujecion	Acero inoxidable
10	Pin O-Ring*	Goma Buna-N
11	Tuerca del Pin	Acero inoxidable
12	Arandela del pin	Acero inoxidable
13	Empacadura*	Goma Buna-N
14	Chaveta	Acero al Carbón
15	Tapa del Cojinete	Hierro Dúctil
16	Tornillos de la Tapa	Acero al Carbon,Cr.
17	Guía del cojinete	Bronce
18	Placa de Apoyo	Hierro Fundido
19	Perno placa de apoyo	Acero Niquelado
20	Junta placa de apoyo	Fibra sin Asbestos
21	Tapa de cierre	Hierro Fundido
22	Pernos tapa de Cierre	Acero niquelado
23	Junta tapa de cierre	Fibra sin Asbestos
24	O-Ring del cuerpo	Goma Buna-N
*Recommended Spare Part		




FIGURA 2. CONSTRUCCION ESTANDAR DE LA VALVULA DE MARIPOSA

INSTALACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA VALVULA VAL-MATIC DE 30" SERIES 2000

INSTALACION

La válvula de mariposa de Val-Matic es Bi-direccional, sin embargo, al momento de decidir las orientaciones de la válvula durante la instalación, el ingeniero debe considerar la posición del asiento con respecto al flujo y el acceso. Las siguientes directrices están destinadas a ayudar al ingeniero. El "**Final de asiento**" (**Seat end**) y "**Flujo Sugerido**" (**Suggested flow**) están marcados en la placa de válvula, que está montado en el diámetro externo de la brida. El extremo de asiento identifica qué extremo del asiento se puede ajustar desde cuando la válvula está cerrada. La dirección del flujo puede afectar el torque de las válvulas de gran tamaño. Algunos de los problemas de tuberías específicas se muestran también en las figuras a la derecha.

APLICACIONES GENERALES DE TUBERÍAS: Oriente el "**Fin del asiento**" hacia el punto de acceso (es decir, paso de hombre, el acoplamiento de la tubería, o carrete).

SERVICIO DE AGUA: La dirección del flujo normal es hacia el final del asiento de la válvula. Cuando el flujo se detiene, la presión de retorno se mantiene por el disco cerrado y los pernos de asiento (8) estos últimos puede ser ajustados para proporcionar un cierre hermético. Si el asiento esta desgastado o dañado. La dirección del flujo normal y las palabras "**SEAT END**" (**Final del asiento**) están marcados en la placa que está situada en la brida de asiento de la válvula.

SERVICIO DE AIRE Y GAS: Instale la válvula con una presión hacia el extremo opuesto al final del asiento. Lubrique con grasa la goma del asiento con silicona aprobada por la FDA tales como Dow Corning # 7 antes de la instalación. Actuadores de engranajes se recomiendan para aplicaciones de servicio de gas.

SERVICIO DE LA BOMBA DE DESCARGA: En todas las aplicaciones de bombas de descarga horizontal (Figura 3), el final del asiento debe de mirar hacia la bomba para permitir el ajuste del asiento con sistema de presión contra el disco. El eje de la válvula debe ser orientado paralelo al plano del codo descarga de la bomba (es decir, el eje vertical en la válvula en un codo de descarga vertical). Si la válvula de mariposa está aguas abajo de una válvula de retención, la separación entre los dos discos debe ser comprobado. El eje de la válvula de mariposa debe estar orientado como se muestra en la Figura 4.

SERVICIO BAJO TIERRA: La válvula debe instalarse con la horizontal del eje y la tuerca del actuador dirigidas hacia arriba (Figura 4). La caja de válvulas o tubos de extensión debe ser instalado de manera que la tuerca del actuador y el vástago de extensión giren libremente.


PRECAUCION

La tubería adyacente debe estar soportada o retenida para proveer una conexión centrada para la válvula de servicio.

EXTREMOS BRIDADOS: Las válvulas bridadas AWWA Clase 150B o AWWA C207 deben acoplarse a la Clase ANSI 125# bridas de caras planas equipado con juntas de goma. Cuando se utilizan juntas de anillo, el material de los pernos deberán ser ASTM A307 Grado B o SAE Grado 2 de acero al carbono. Pernos de mayor resistencia deben usarse sólo cuando se utilicen juntas completas de cara plana.

Algunos de los agujeros de la brida están cerca del final del eje de la válvula como se muestra en el Dibujo de Ventas. Longitudes especiales de algunos pernos puede ser necesarias. Un encaje de por lo menos un diámetro de perno se utiliza típicamente para los pernos de la brida utilizados en los agujeros perforados de la brida.

Válvulas bridadas AWWA Clase 250B pueden ser acoplado con cualquiera de ANSI Clase 125 o # 250 # ANSI Clase bridas o AWWA C207 en función de la perforación de brida especificado. Válvulas clase 250B pueden ser acopladas con bridas cara plana FF o cara resaltada RF con juntas de anillo o juntas de cara completa sin ninguna restricción para los pernos.



FLUJO HACIA EL FINAL DEL ASIENTO

FIGURA 3. DESCARGA DE LA BOMBA.

INSTALACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA VALVULA VAL-MATIC DE 30" SERIES 2000

INSTALACION (Cont'd)




FIGURA 4.
VALVULA DE RETENCION AGUAS ARRIBA

En todas las instalaciones, la válvula y la tubería adyacente debe estar soportada y alineada para evitar tensiones y palanqueo sobre la válvula. Baje la válvula a la línea utilizando eslingas o cadenas alrededor del cuerpo de la válvula. Lubrique los tornillos de las bridas o pernos e insértelos alrededor de la brida. Gire ligeramente los tornillos hasta que se eliminen las separaciones.

El apriete o torque de los tornillos, se debe hacer en pasos graduales utilizando el método cruzado de apriete. En la tabla 4 se encuentran los torques lubricados para usar con juntas de goma (de dureza 75). Si se produce una fuga, deje que las juntas absorban el líquido y comprobar el torque y la fuga después de 24 horas. No exceder la capacidad de perno o aplastar la junta más del 50 por ciento de su espesor, ver tablas a continuación.

Tabla 2. Torques Para Juntas Mecanicas

Torques Para Bridas 150B			
Tam Valvula (pulg)	Diam. Tuerca (pulg)	Recom Torque (lbs-pie)	Max Torque (lbs-pie)
36	1 ¼	175	600
36	1 ½	175	1000
42	1 ½	200	1000
48	1 ½	250	1000
54	1 ¾	300	1500
60	1 ¾	350	1500
66	1 ¾	400	1500
72	1 ¾	400	1500
78	2	500	2000
84	2	600	2000
90	2 ¼	750	3000
96	2 ¼	1000	3000
102	2 ½	1000	4000
108	2 ½	1200	4000

PRECAUCION

El uso de bridas de cara resaltada RF o torque excesivo en los pernos podría dañar las bridas de la válvula.

Torque Para Bridas 250B

Tam Valvula (pulg)	Diam. Tuerca (pulg)	Recom Torque (lbs-pie)	Max Torque (lbs-pie)
30	1 ¾	400	1200
36	2	600	1800
42	2	750	2250
48	2	750	2250
54	1 ¾	750	1500
60	1 ¾	750	1500
66	1 ¾	750	1500
72	1 ¾	750	1500
78	2	1000	2500
84	2	1000	2500
90	2 ¼	1500	3500
96	2 ¼	1500	3500
102	2 ½	1500	4500
108	2 1/2	1800	4500

JUNTAS MECÁNICAS: Limpie los extremos de la tubería y entradas de la válvula con agua y jabón (Figura 5). Coloque la junta lubricada y la glándula de retención sobre el extremo del tubo antes de instalar la válvula. Instale la válvula sobre la tubería. Pulse la glándula y la junta hacia la válvula hasta que la junta se establece de manera uniforme en la entrada de la válvula.




FIGURA 5.
INSTALACION DE LA JUNTA MECANICA

INSTALACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA VALVULA VAL-MATIC DE 30" SERIES 2000

Inserte los pernos en T en la brida de la válvula y apriete a mano las tuercas. Aplique torque en 4 pasos graduales utilizando el método cruzado de apriete sin exceder el torque enumerado en la Tabla 3. Mantenga una separación igual entre la válvula en todos los puntos alrededor del zócalo.

Si una conexión apretada no se logra, entonces el conjunto debe ser desmontado, limpiado a fondo, y vuelto a montar. El exceso de apriete, puede causar daños a la válvula o de la glándula.

Tabla 3. Torques Para Tuercas De La Junta Mecanica			
Tamaño Valvula (pulg)	Diam T-Bolt (pulg)	Torque Recom (lbs-pie)	Torque Maximo (lbs-pie)
30	1	75	120
36	1	75	120
42	1 1/4	75	150
48	1 1/4	75	150

VALVULAS OPERADAS POR ENGRANAJE Las válvulas de mariposa están disponibles con unos dos tipos de accionamiento manual por engranaje.

Un **actuador de engranaje helicoidal**, (Figura 6) tiene un tornillo sin-fin de múltiples vueltas que impulsa un engranaje de sector grande a través de 90 grados de rotación. Engranajes helicoidales proporcionan el movimiento uniforme y multiplicación de torque en toda la carrera, Un engranaje sin fin montado en la entrada provee torque adicional.

Tabla 4. El D.I. De La Tuberia Que Se Necesita Para Que El Disco De La Valvula De Mariposa Tenga Espacio (Bridada)			
Diam.	Min. D.I.	Diam.	Min. D.I.
30"	27.9"	72	70.0"
36"	34.8"	78	74.9"
42"	40.5"	84	81.0"
48"	45.8"	90	86.8"
54"	52.1"	96	92.7"
60"	58.2"	102	98.5"
66"	63.7"	108	104.4"

Tabla 5. El D.I. De La Tuberia Que Se Necesita Para Que El Disco De La Valvula De Mariposa Tenga Espacio (Jm)			
Diam.	Min. D.I.	Diam.	Min. D.I.
30"	28.33"	42"	40.42"
36"	34.29"	48"	46.21"

PRECAUCION

La Válvula se debe abrir o cerrar paulatinamente para evitar golpe de ariete.




FIGURA 6. ACTUADOR DE ENGRANAJE HELICOIDAL




FIGURA 7. ACTUADOR DE TUERCA DESLIZANTE

INSTALACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA VALVULA VAL-MATIC DE 30" SERIES 2000

Un **actuador de tuerca deslizante** (Figura 7) tiene una varilla roscada (16) que impulsa una tuerca (14) de un extremo de la carcasa a otro. La tuerca deslizante a su vez acciona una palanca ranurada (9) a través de 90 grados de rotación. Actuadores del tipo tuerca deslizante o móvil, proporcionan una rotación más lenta, pero con una mayor multiplicación del torque en los extremos del recorrido

Ambos tipos de engranajes son auto-bloqueo y multiplican la fuerza de giro en el volante o en el dado, de modo que las válvulas se pueden operar con facilidad. Un Kit de Cadena-volante también se puede usar para instalaciones de altura por encima del suelo. Un indicador en la parte superior de la carcasa del actuador indica la posición del disco de la válvula. El volante o el dado debe girar a través de 7-50 vueltas (dependiendo del modelo) para abrir o cerrar la válvula de mariposa. El sentido de giro para abrir la válvula se indica en el dado de 2" de accionamiento cuadrado y el volante. La dirección estándar de rotación es (abierto a la izquierda) o en sentido contrario de las manecillas del reloj. Dados que vengan con rotación opuesta (derecha abierta) estarán pintados en rojo para indicar su rotación especial.

AJUSTE DE LOS ACTUADORES DE ENGRANAJE: El actuador equipo estándar cuenta con topes de posición para abierto y cerrado ajustados previamente en la fábrica para centrar correctamente el sello del disco cerrado en el asiento del cuerpo. No se requiere ajuste en el adicional en el campo. Si después de un tiempo el ajuste fuera necesario, la tuerca externa de 3/4" (19B) puede ser girada para cambiar la posición cerrada de la válvula.

AJUSTE DEL ASIENTO DE LA VALVULA: Si la válvula fuga durante el servicio, el asiento de goma se puede ajustar. Con la válvula en la posición cerrada, apretar los tres tornillos de seguridad en el área de la fuga con 1/4 de vuelta hasta que la fuga cese o pare.

Los ajustes de fábrica para los tornillos de asiento se dan en la Tabla 6 para referencia en caso de que la válvula no pueda ser probada bajo presión. Estos torques son para cuando el disco este en la posición cerrada. Torques de más de 150% de estos indicados hará que la válvula sea difícil de operar.

Los asientos de elastómero se relajarán naturalmente con el tiempo. Los pares de tornillos de los asientos medidos a menudo serán menores que los pares de tornillos de los asientos iniciales enumerados aquí. Nunca apriete los tornillos del asiento a menos que el disco esté en la posición cerrada.

Tabla 6. Torques De Los Pernos Del Asiento		
TAMAÑO	Clase 150B	Clase 250B
30"	20 lbs-pie	24 lbs-pie
36"-48"	26 lbs-pie	30 lbs-pie
54"-108"	30 lbs-pie	50 lbs-pie

MAINTENIMIENTO

Para servicio de agua, la Serie 2000 de válvulas de mariposa no requiere lubricación o mantenimiento programado que no sea a hacer ejercicio regularmente. El ejercicio se consigue mediante la plena apertura y cierre de la válvula para verificar el funcionamiento sin problemas. Si la operación es difícil, puede ser necesario para eliminar los sedimentos de la válvula, abriendo y cerrando la válvula varias veces bajo condiciones de flujo o revisar la cantidad del lubricante en el actuador de engranajes. Para válvulas de servicio de aire, aplique una capa delgada de grasa FDA de silicone tal como Dow Corning #7 a la superficie expuesta del hule una vez por año.

El intervalo recomendado para el ejercicio es cada seis meses o cada año si la válvula se opere regularmente. Durante la vida útil de la válvula, la inspección y algunos ajustes regulares pueden ser necesarios como indican a continuación.

AJUSTE DE EMPAQUE: El eje está equipado con un conjunto de empaquetaduras en forma de V que es de fábrica para un servicio hermético. Las empaquetaduras están asistidas por la presión y normalmente no requiere ajuste. Si ocurriera una fuga, el empaque puede ser reemplazado.

LA EMPAQUETADURA: Para reemplazar la empaquetadura, se recomienda que la línea se drene y se remueva el actuador. La válvula puede permanecer en la línea.

1. Para cambiar la empaquetadura, en primer lugar abrir la válvula y drenar la línea.

PRECAUCION

Drene la línea y cierre la valvula antes de remover el actuador de la valvula, porque podría rotar de repente causando heridas al cuerpo o daño a la propiedad.

2. Cierre la válvula para mantener el disco en su posición. Para los actuadores con energía, apague y bloquee los suministros eléctricos e hidráulicos antes de continuar.

INSTALACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA VALVULA VAL-MATIC DE 30" SERIES 2000

3. Quite la pequeña tapa redonda del actuador para exponer el eje y la chaveta.
4. Retire los pernos de montaje del actuador y la placa de adaptador o placa de retención de la empaquetadura.
5. Levante el actuador y las placas de la válvula con cuidado de no perder la chaveta cuadrada (14).
6. Retire el empaque viejo (13) con el gancho de empaque.
7. Lubrique el nuevo empaque con grasa certificada FDA y coloque el conjunto en su tope terminal de posición (20). Los topes se pueden ajustar aflojando la tuerca de bloqueo (21) y girando los tornillos (20).
8. Vuelva a instalar las placas de montaje del actuador. Limpiar toda la grasa de las superficies de montaje del actuador.
9. Con la valvula en posición cerrada, coloque el actuador sobre la valvula e inserte de nuevo la chaveta (14).
10. Por último, con la valvula cerrada, instale la cubierta del actuador indicando "Cerrado".




FIGURA 8. GEAR ACTUATOR CONSTRUCTION

Tabla 7. Lista De Partes De Actuador Con Engranaje Helicoidal		
Item	Descripcion	Material
1	Carcaza	Hierro fundido
2	Engranaje segmentado	Bronce o Hiero dúctil
3	Helicoidal	Aleación de acero
4	Tapa	Hierro fundido
5	Indicador	Hierro fundido
6	O-Ring	Buna-N
7	Cojinete empuje	Acero
8	Cojinete	Bronce
9	Eje	Acero al carbón
10	Junta	Non-Asbestos
12	Tuerca operación	Hierro fundido
14	Tapa de perno	Acero al carbón
15	Perno Indicador	Acero
17	Pasador fijación	Acero
18	Pasador Helicoide	Acero
19	Pasador resorte	Acero
20	Tornillo parada	Acero
21	Tuerca seguridad	Acero
22	Tapón	Acero
23	Sello de aceite	Aero & Goma
30	Engranaje sin fin	Hierro fundido
31	Grasa	EP-2
32	Espaciador helicoidal	Acero

MANTENIMIENTO DEL ACTUADOR CON ENGRANAJE HELICOIDAL: Un actuador engranaje helicoidal típico se muestra en la Figura 8 y consta de un engranaje helicoidal (3) montado sobre un eje de entrada (9). El engranaje helicoidal se acopla a un engranaje de segmento (2). Cuando el engranaje helicoidal se activa, se acciona el engranaje segmento a través de 90 ° de rotación. La rotación del engranaje segmento se muestra por el indicador superior (5). Los engranajes están lubricados con grasa EP2 en un bastidor de fundición de hierro (1). Las posiciones abierta y cerrada del engranaje segmento (2) están controlados por los pernos de tope terminal de posición (20). Los topes se pueden ajustar aflojando la tuerca de bloqueo (21) y girando los tornillos (20).

La caja de engranajes se lubrica y se sella en la fábrica. No se requiere un mantenimiento regular. Si la operación se observa difícil, la tapa se puede quitar y la unidad puede ser inspeccionada por el desgaste. Todas las partes móviles deben ser recubiertas con grasa. La grasa debe tener una consistencia homogénea y suave. Si es necesario, cubra todas las partes móviles con una grasa EP-2, tales como la Mobil Mobilux EP2. Para unidades de uso bajo tierra, las mismas deben empaquetarse con 100% de grasa.

INSTALACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA VALVULA VAL-MATIC DE 30" SERIES 2000

MANTENIMIENTO DE ACTUADOR CON TUERCA DESLIZANTE: Un actuador típico con tuerca deslizante se muestra en la Figura 9 y consiste en una tuerca roscada (12) que viaja de ida y vuelta en un vástago roscado (14). El vástago se lubrica con grasa EP2 en un bastidor de fundición de hierro (1). La tuerca, a su vez, acciona una palanca ranurada (4) a través de 90 grados de viaje. La palanca (4) acciona el eje de la válvula con una chaveta cuadrada. La rotación del eje se muestra por el indicador de la parte superior (19). Las posiciones completamente abiertas y cerradas son controladas por las tuercas de tope (6). Las tuercas de parada pueden ser ajustadas golpeando el pasador (7) con un botador y girando la tuerca del tope $\frac{1}{2}$ de vuelta. La caja de engranajes se lubrica y se sella en la fábrica. No se requiere un mantenimiento regular. Si la operación se observa difícil, la tapa se puede quitar y la unidad puede ser inspeccionada por el desgaste. Todas las partes móviles deben ser recubiertas con grasa. La grasa debe tener una consistencia homogénea y suave. Si es necesario, cubra todas las partes móviles con una grasa EP-2, tales como la Mobil Mobilux EP2. Para unidades de uso bajo tierra, las mismas deben empaquetarse con 90% de grasa.




FIGURA 9.
CONSTRUCCION DEL ACTUADOR DESLIZANTE

Tabla 8. Lista De Partes Del Actuador Deslizante		
Item	Descripcion	Material
1	Carcaza	Hierro fundido
2	Tapa	Hierro fundido
3	Bujes	Teflón + Fibra de
4	Pernos tapa	Acero inoxidable
5	Junta	RTV Sellador
6	Indicador	Hierro fundido
7	Perno Indicador	Acero inoxidable
8	Junta	RTV Sellador
9	Palanca	Hierro dúctil
9A	Pasador sujetador	Aleación acero
10	0-Ring	Buna-N
11	Anillo retención	Acero
12	Eslabón	Acero
13	Buje del eslabón	Teflón + Fibra de
14	Cabezal cruz	Bronce
15	Guías	Bronce
16	Eje	Acero
17	Collar empuje	Bronce
18	Collar del pasador	Acero
19	Tuerca seguridad	Acero
20	Pasador de tuerca	Acero
21	Engranaje sin fin	Hierro fundido
22	Pernos de tapa	Aleación acero
33	Eje 0-ring	Buna-N
36	Volante	Acero o Hierro
37	Pasador	Acero
39	Rodamientos	Acero
40	Pista rodamientos	Acero
46	Tapa de parada	Hierro fundido
47	0-Ring de tapa	Buna-N
48	0-ring final tapa	Buna-N
50	Pernos de tapa	Acero inoxidable

INSTALACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA VALVULA VAL-MATIC DE 30" SERIES 2000

PRECAUCIÓN

Llenar los actuadores LSA con por lo menos 90% de grasa previo al montaje del motor actuador electrónico.

CAMBIO DE GIRO

El actuador de tuerca deslizante con engranaje de piñón puede ser cambiado en el campo desde la posición (abre a la derecha) a la posición /abre a la izquierda) invirtiendo el engranaje piñón, refiérase a la Figura 10

1. Remueva la tapa y el espaciador.
2. Remueva el anillo de retención y jale el eje de entrada.
3. Remueva el engranaje del piñón y la chaveta
4. Jale el engranaje y la chaveta.
5. Re-ensamble el eje de entrada con el piñón, la chaveta y el anillo retenedor.
6. Instale el espaciador sobre el eje, después el piñón y la chaveta.
7. Reemplace la cubierta o tapa.




FIGURA 10. ENGRANAJE PIÑÓN (Abre-Derecha)

SOLUCION DE PROBLEMAS

Varios problemas y soluciones se presentan a continuación para ayudarle en la solución de problemas del conjunto de la válvula de una manera eficiente.

- Fuga en el eje de la válvula: Reemplace el empaque.
- Fuga en Bridas: Apriete los pernos de la brida, cambiar la junta
- Fugas en la válvula cuando está cerrada: Abra y cierre la válvula repetidamente para desalojar posible basura en el asiento. Ajuste el tope de cierre del actuador. Inspeccione el asiento por algún daño y ajustar los tornillos del asiento 1/4 a la vez.

Si la válvula continúa la fuga tras el ajuste, compruebe los siguientes elementos y realice las correcciones

1. Compruebe que no hay daños en el asiento de goma, cámbiela si está rota o dañada.
2. Compruebe que el metal situado en el cuerpo esté limpio y libre de deposiciones o arañazos.
3. Completamente cerrado y el sello este centrado en el asiento del cuerpo. El ajuste a las tuercas o tornillos El ajuste a las tuercas o tornillos de parada del actuador podría también ser necesario.

Tabla 9. Lista De Partes De Engranaje Piñón Deslizante		
Item	Descripcion	Material
21	Cubierta de engranaje	Hierro fundido
22	Pernos de montaje	Acero
23	Tapa	Hierro fundido
24	Pernos de tapa	Acero niquelado
25	Junta	Goma compuesta
26	Engranaje	Acero
27	Chaveta engranaje	Acero
28	Engranaje de piñón	Acero
29	Chaveta engranaje piñón	Acero
30	Espaciador	Acero
31	Eje de entrada	Acero inoxidable 416
32	Anillo retenedor	Acero
33	O-Ring	Buna-N
34	Cojinete	Bronce
35	2" tuerca	Hierro fundido
37	Pasador	Acero
38	Arandela de empuje	Bronce
39	Rodamiento de aguja	Acero
40	Pista de rodamiento	Acero

INSTALACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA VALVULA VAL-MATIC DE 30" SERIES 2000

4. Compruebe la redondez de la tubería adyacente adyacente y la brida de la tubería. Cargas o pesos en las tuberías pueden causar distorsión de la tubería adyacente y la válvula.
5. Verifique que la presión de prueba es menor que la presión de trabajo en frío (CWP) que aparece en la placa de la válvula.
 - **Es difícil de abrir:** limpie la tubería de desechos. Compruebe la grasa en el actuador. Revise el interior de la válvula para los depósitos o residuos. En las válvulas enterradas, verificar la alineación del vástago y el dado de operación.
 - **Fuga de aceite:** Apriete los pernos de la cubierta del actuador. Si la fuga persiste, quite la tapa del actuador, inspeccione la grasa y reemplazar la junta o empacadura del actuador.
 - **Funcionamiento ruidoso:** el ruido de flujo es normal. Un fuerte ruido de flujo similar a martillazos es por cavitación y puede ser que haya mucha caída de presión a través de la válvula. Cuando exista ruido del engranaje del actuador, inspeccione la grasa, agregar grasa nueva y si no tienen grasa cubriendo las partes móviles, la grasa se ha deteriorado y se convirtió en el aceite.
 - **La Válvula no abre:** Remueva la tapa del actuador y revise las partes internas. Para válvulas que usan juntas mecánicas o tuberías gruesas de PVC, las mismas pudieran interferir con el disco. Bisele la tubería a 45 grados.

DESARMADO

El desmontaje se puede requerir para reparar la válvula. El trabajo en la válvula debe ser realizado por un mecánico cualificado con las herramientas adecuadas y un equipo de izamiento para válvulas de gran tamaño. La válvula debe ser removida de la tubería para el desmontaje. El actuador puede ser retirado con la válvula en la línea (la línea debe ser drenada) o después de que la válvula este retirada de la línea. Consulte la Figura 2 para la construcción de la válvula y sus partes.

AVISO

Abra la valvula y drene la línea antes de retirar el actuador debido a que la valvula se puede abrir de repente y causar lesiones o la perdida de líquidos. Colocar la valvula en posición cerrada o abierta ligeramente para sacarla de la línea porque se pueden producir daño en el borde del disco.

1. Abra ligeramente la válvula y drene la tubería. Cierre la válvula hasta que el borde del disco apenas toque el asiento. La válvula y el actuador pueden ser removidos como una sola unidad de la tubería.
2. Quite la tapa del actuador para exponer la chaveta del eje. Quite los tornillos de montaje del actuador y levante el actuador de la válvula con cuidado de no perder la chaveta (14). El acceso al actuador de tuerca deslizante estará bajo la tapa del actuador.
3. Quite los tornillos de la parte inferior de la tapa (16) y la tapa del cojinete de empuje (15). Quite los tornillos de seguridad (8) y el anillo de retención del asiento (7).
4. Marque los pasadores cónicos alineados con los orificios del disco. Retire las tuercas de los pasadores cónicos (11) y los pasadores cónicos (9). Presione o martille el eje (4) con un martillo de golpe seco. Los rodamientos (5) probablemente será empujado hacia fuera junto con el eje.
5. Limpie e inspeccione las partes. Reemplace las piezas desgastadas como sea necesario y lubricar con grasa aprobada por la FDA.

REARMADO

Todas las piezas deben ser limpiadas y las superficies de las juntas también deben limpiarse con un cepillo de alambre rígido en la dirección de las estrías o marcas del maquinado. Las piezas desgastadas, juntas y sellos deben ser reemplazados durante el montaje. Los pernos deben ser lubricados y apretados según la Tabla 10 durante el montaje.

Tabla 10. Torques De Pernos Lubricados	
Tamaño	Torque (lbs-pie)
1/2"-13	45-75
5/8"-11	100-150
3/4"-10	150-250
7/8"-9	200-350
1"-8	300-500
1 1/8"-7	450-700
1 1/4"-7	650-1000

1. Aplique un poco de Loctite 680 en los nuevos rodamientos (5) e inserte en ambos lados del cuerpo de la válvula (1) hasta que el exceso salga en la superficie del fondo del empaque. Inserte los ejes (4) a través del cuerpo y el disco (3).

INSTALACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA VALVULA VAL-MATIC DE 30" SERIES 2000

REARMADO (Cont'd)

2. Instale los pasadores (9) con las arandelas (12) y tuercas (11).
3. Instale el nuevo asiento (6) anillo retenedor (7) y pernos del asiento (8) dentro del disco. Aplique una capa fina de grasa silicona FDA SEMEJANTE A LA Dow Corning # 7 a la superficie de la goma. Apriete ligeramente los pernos del asiento hasta que las cabezas de los mismos toquen el anillo.
4. Instale la tapa de empuje (15) y placa de empuje (18) con la junta y pernos apropiados. Gire el eje de rodamiento (17) hasta que el disco quede centrado dentro del cuerpo del asiento de la válvula. Instale la tapa de sujeción (21).
5. Lubrique el diámetro interno y externo del juego de empaquetadura con grasa FDA e instale el juego en el hueco donde va la empaquetadura, de uno en uno cada anillo, tomando cuidado de mantener los labios de cada anillo mirando hacia abajo donde se encuentra la válvula.
6. Aplique torque a los pernos de acuerdo a la Tabla 6.
7. Inserte la chaveta (24) dentro del eje y coloque el actuador sobre la válvula. Reinstale los pernos de montaje del actuador y aplique torque de acuerdo a la Tabla 10. Instale la tapa sobre el actuador. Gire la válvula varias veces. Aplique presión a la válvula y revise por si hay alguna fuga en el asiento, Apriete los pernos del asiento 1/2 vuelta a la vez como sea necesario.
8. Si la válvula no cierra herméticamente, ajuste los topes externos de posición.


REEMPLAZO DEL SELLO

Si el asiento está muy desgastado o dañado, acceder al interior de la válvula y quite los tornillos de cabeza existentes, el anillo de retención del asiento y el asiento.

1. Limpie las superficies del asiento del cuerpo, el disco y el anillo de retención con un cepillo de alambre en la dirección de los canales del maquinado.
2. Instalar nuevo asiento (6) en el disco de modo que el lado del talón del O-ring este contra el disco con los agujeros alineados.
3. Comience en la parte superior del disco e instale una sección de anillo de retención (7) con tres tornillos de cabeza hexagonales (8) y apriete ligeramente los tornillos de seguridad hasta que la cabeza de los

tornillos toquen el anillo de retención.

4. Aplicar una película delgada de grasa de silicona tales como Dow Corning # 7 a la superficie expuesta de la goma y cerrar la válvula de manera que el disco esté a nivel con la cara de la brida dentro de +/- 1/8 de pulgada
5. Ajuste el Tornillo de cabeza hexagonal en un patrón cruzado en dos pasos al torque indicado en la Tabla 6, utilizando una llave de tubo.
6. Abra y cierre la válvula repetidamente y verifique que el disco se cierra dentro de +/- 1/8 de pulgada del centro. Llevar a cabo una prueba de presión. Si es necesario, ajuste el Tornillo de cabeza hexagonal 1/2 vuelta para detener las fugas.



INSTALACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA VALVULA VAL-MATIC DE 30" SERIES 2000

PIEZAS Y SERVICIOS

Piezas y servicio están disponibles a través de un representante local o en fábrica. Tome nota del modelo de la válvula y n° de la presión de trabajo ubicados en la placa de la válvula y contáctenos a:

Val-Matic de la válvula y Mfg Corp.
905 Riverside Drive
Elmhurst, IL 60126
Phone: (630) 941-7600
Fax: (630) 941-8042
www.valmatic.com

Un representante de ventas le proporcionará presupuesto con precios de las piezas o concertara una cita para el servicio técnico, si fuera necesario.

GARANTÍA LIMITADA

Todos los productos están garantizados para estar libres de defectos en materiales y mano de obra durante un período de un año a partir de la fecha de envío, sujeto a las limitaciones a continuación.

Si el comprador cree que un producto es defectuoso, el comprador deberá: (a) Notificar al fabricante, el estado del defecto y pedir permiso para devolver el producto, (b) si el permiso está dado, la devolución del producto con el prepago de transporte. Si el producto es aceptado para el retorno y que se encuentre defectuoso, el fabricante, a su discreción, reparar o sustituir el producto, fob fábrica, en los 60 días siguientes a la recepción, o el reembolso del precio de compra. Que no sea para reparar, reemplazar o reembolsar como se describió anteriormente, el comprador está de acuerdo en que el fabricante no se hace responsable de cualquier pérdida, costos, gastos o daños de cualquier tipo que surjan de los productos, información sobre su uso, instalación o sustitución, el etiquetado, las instrucciones, o los datos técnicos de cualquier tipo, la descripción del uso del producto, muestra o modelo, advertencias o la falta de cualquiera de los anteriores. NINGUNA OTRA GARANTÍA, ORAL O ESCRITA, EXPRESA O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR Y COMERCIAL, CON O SIN AUTORIZADO. NO AFIRMACIÓN DE HECHO, PROMESA, DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS DE USO O DE LA MUESTRA O MODELO SE CREARA NINGUNA GARANTIA DE FABRICANTE, sin la firma del PRESIDENTE DEL FABRICANTE. Estos productos no se fabrican, venden o destinados a fines personales, familiares o del hogar.



VAL-MATIC® VALVE AND MANUFACTURING CORP.

905 Riverside Dr. • Elmhurst, IL 60126
Phone (630) 941-7600 • Fax (630) 941-8042
www.valmatic.com